

出厂水日检报告（2018年9月11日）

| 序号 | 检验项目 | 单位 | 标准限值 | 检验结果 | 单项判定 | 备注 |
|----|---|-----------|--------------|------|------|--------------|
| 1 | 色度 | 铂钴色度单位 | 15 | <5 | 合格 | 当日结果 |
| 2 | 臭和味 | | 无异臭、异味 | 无 | 合格 | 当日结果 |
| 3 | 肉眼可见物 | | 无 | 无 | 合格 | 当日结果 |
| 4 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.16 | 合格 | 当日结果 |
| 5 | 二氧化氯 (ClO ₂) | mg/L | 小于0.8, 大于0.1 | 0.26 | 合格 | 当日结果 |
| 6 | 耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计算) | mg/L | 3 | 1.20 | 合格 | 当日结果 |
| 7 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 | 合格 | 2018年9月9日结果 |
| 8 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 合格 | 2018年9月10日结果 |