

## 出厂水日检报告

| 样品名称: 出厂水         | 检测依据                             | 《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750.1~5750.13);<br>《供水厂管理制度》 | 编制人: 姚静           | 检测<br>专用<br>章 |
|-------------------|----------------------------------|---|-------------------|---------------|
| 样品编号: C2305010705 |                                  |   | 审核人: 王静           |               |
| 采样日期: 2023-05-01  |                                  |   | 签发人: 张强           |               |
| 检测日期: 2023-05-01  | 判定标准                             | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)                        | 签发日期: 2023-05-01  |               |
| 序号                | 检验项目                             | 标准限值  | 检测结果              | 单项判定          |
| 1                 | 色度(铂钴色度单位)/度                     | 15  | <5                | 合格            |
| 2                 | 臭和味                              | 无异臭、异味  | 无                 | 合格            |
| 3                 | 肉眼可见物                            | 无   | 无                 | 合格            |
| 4                 | 浑浊度(散射浑浊度单位)/(NTU)               | 1   | <0.5              | 合格            |
| 5                 | 二氧化氯/(mg/L)                      | 与水接触时间≥30min, 出厂水限值≤0.8, 出厂水余量≥0.1              | 0.22              | 合格            |
| 6                 | 高锰酸盐指数(以O <sub>2</sub> 计)/(mg/L) | 3   | 1.22              | 合格            |
| 7                 | 菌落总数/(CFU/mL)                    | 100   | 未检出(2023年4月29日结果) | 合格            |
| 8                 | 总大肠菌群/(MPN/100mL)                | 不应检出  | 未检出(2023年4月30日结果) | 合格            |
| 9                 | 大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)               | 不应检出  | 未检出(2023年4月30日结果) | 合格            |

注: 1、本检验数据只对所检样品负责。

2、本检验报告不得涂改、增删, 未经签字盖章无效。