

# 出厂水日检报告

| 样品名称：出厂水         | 检测依据                             | 《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750.1~5750.13）；<br>《供水厂管理制度》 | 编制人：孙明坤            | 检测<br>专用<br>章 |
|------------------|----------------------------------|---|--------------------|---------------|
| 样品编号：C2401110057 |                                  |   | 审核人：姚静             |               |
| 采样日期：2024-01-11  |                                  |   | 签发人：张强             |               |
| 检测日期：2024-01-11  | 判定标准                             | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）                        | 签发日期：2024-01-11    |               |
| 序号               | 检验项目                             | 标准限值  | 检测结果               | 单项判定          |
| 1                | 色度（铂钴色度单位）/度                     | 15  | <5                 | 合格            |
| 2                | 臭和味                              | 无异臭、异味  | 无                  | 合格            |
| 3                | 肉眼可见物                            | 无   | 无                  | 合格            |
| 4                | 浑浊度（散射浑浊度单位）/(NTU)               | 1   | <0.5               | 合格            |
| 5                | 二氧化氯/(mg/L)                      | 与水接触时间≥30min，出厂水限值≤0.8，出厂水余量≥0.1                | 0.15               | 合格            |
| 6                | 高锰酸盐指数（以O <sub>2</sub> 计）/(mg/L) | 3   | 1.27               | 合格            |
| 7                | 菌落总数/(CFU/mL)                    | 100   | 未检出（2024年01月09日结果） | 合格            |
| 8                | 总大肠菌群/（MPN/100mL）                | 不应检出  | 未检出（2024年01月10日结果） | 合格            |
| 9                | 大肠埃希氏菌/（MPN/100mL）               | 不应检出  | 未检出（2024年01月10日结果） | 合格            |

注： 1、本检验数据只对所检样品负责。

2、本检验报告不得涂改、增删，未经签字盖章无效。