

出厂水日检报告

样品名称: 出厂水	检测依据	《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750.1~5750.13); 《供水厂管理制度》	编制人: 姚静	检测 专用 章
样品编号: C2401160088			审核人: 王静	
采样日期: 2024-01-16			签发人: 张强	
检测日期: 2024-01-16	判定标准	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)	签发日期: 2024-01-16	
序号	检验项目	标准限值	检测结果	单项判定
1	色度(铂钴色度单位)/度	15	<5	合格
2	臭和味	无异臭、异味	无	合格
3	肉眼可见物	无	无	合格
4	浑浊度(散射浑浊度单位)/(NTU)	1	<0.5	合格
5	二氧化氯/(mg/L)	与水接触时间≥30min, 出厂水限值≤0.8, 出厂水余量≥0.1	0.17	合格
6	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)/(mg/L)	3	1.25	合格
7	菌落总数/(CFU/mL)	100	未检出(2024年01月14日结果)	合格
8	总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出(2024年01月15日结果)	合格
9	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	未检出(2024年01月15日结果)	合格

注: 1、本检验数据只对所检样品负责。

2、本检验报告不得涂改、增删, 未经签字盖章无效。