

## 出厂水日检报告（国标）

| 样品名称 | 出厂水                              | 检测依据                                                  | 《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750.1~5750.13）；《供水水质检验标准》 | 编制人  | 孙明坤 | 检测专用章 |
|------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----|-------|
| 样品编号 | C2507161037                      |                                                       |                                              | 审核人  | 米青青 |       |
| 采样日期 | 2025-07-16                       |                                                       |                                              | 签发人  |     |       |
| 检测日期 | 2025-07-16                       | 判定标准                                                  | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）                     | 签发日期 |     |       |
| 序号   | 检验项目                             | 标准限值                                                  | 检测结果                                         | 单项判定 |     |       |
| 1    | 色度（铂钴色度单位）/度                     | 15                                                    | <5                                           | 合格   |     |       |
| 2    | 臭和味                              | 无异臭、异味                                                | 无                                            | 合格   |     |       |
| 3    | 肉眼可见物                            | 无                                                     | <无                                           | 合格   |     |       |
| 4    | 浑浊度（散射浑浊度单位）/（NTU）               | 1                                                     | <0.5                                         | 合格   |     |       |
| 5    | 二氧化氯/（mg/L）                      | 与水接触时间 $\geq$ 30min，出厂水限值 $\leq$ 0.8，出厂水余量 $\geq$ 0.1 | 0.25                                         | 合格   |     |       |
| 6    | 高锰酸盐指数（以O <sub>2</sub> 计）/（mg/L） | 3                                                     | 1.04                                         | 合格   |     |       |
| 7    | 菌落总数/（CFU/mL）                    | 100                                                   | 未检出（2025年07月14日结果）                           | 合格   |     |       |
| 8    | 总大肠菌群/（MPN/100mL）                | 不应检出                                                  | 未检出（2025年07月15日结果）                           | 合格   |     |       |
| 9    | 大肠埃希氏菌/（MPN/100mL）               | 不应检出                                                  | 未检出（2025年07月15日结果）                           | 合格   |     |       |

填报日期： 2025-07-16

注： 1、本检验数据只对所检样品负责。

2、本检验报告不得涂改、增删，未经签字盖章无效。